

## 下水道用ダクタイル鑄鉄管における不適切塗料使用事案の発生について（第2報）

令和4年1月18日付「下水道用ダクタイル鑄鉄管における不適切塗料使用事案の発生について」にて公表しました、認定工場に係わる不適切塗料について、継続調査の結果、不適切塗料の追加に伴い、型式情報を更新しました。

### 1. 不適切塗料を使用した認定工場に関する調査（下線部が今回追加分）

#### (1) 対象とする不適切塗料は水道管で不適切と公表された外面用塗料のうち、下記5型式

- ・クボタコート Dip#300
- ・ニッチューコート WL#7000 グレー
- ・ニッチューコート E#7000 グレー
- ・シントーコート 139(H) グレー
- ・シントーコート EM#800 グレー

引き続き、新たに情報が入りしだい、本会ホームページにて発信いたします。

以上

担 当： 技術研究部規格検査課 岡本 TEL 03-6206-0946