

下水道用ダクティル鑄鉄管における不適切塗料使用事案の発生について（第3報）

令和4年1月18日付「下水道用ダクティル鑄鉄管における不適切塗料使用事案の発生について」にて公表しました、認定工場に係わる不適切塗料について、継続調査の結果、不適切塗料の追加に伴い、型式情報を更新しました。

1. 不適切塗料を使用した認定工場に関する調査（下線部が今回追加分）

(1) 対象とする不適切塗料は認定工場より申告のあった外面用塗料のうち、下記7型式

- ・クボタコート Dip#300
- ・ニッチューコート WL#7000 グレー
- ・ニッチューコート E#7000 グレー
- ・シントーコート 139(H) グレー
- ・シントーコート EM#800 グレー
- ・クボタコート EM#1001NT
- ・ニッチューコート WL#7100 グレー

2. 不適切塗料を使用した認定工場に対する本会の対応について

水道協会では、技術基準省令の全項目試験を行い、衛生面での安全性が確認された製品から順次自粛が解除されています。

本会としては、下水道用ダクティル鑄鉄管について、「認定工場制度」により認定工場及び認定資器材を管理していることを鑑み、認定工場からの報告をもって解除してまいります。

引き続き、新たに情報が入りしだい、本会ホームページにて発信いたします。

以上

担 当： 技術研究部規格検査課 岡本 TEL 03-6206-0946